

UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI



PRÍKAZ REKTORKY č. 1/2009

Na vykonávanie kontrol a revízií elektrických spotrebičov počas ich používania, kontroly a revízie ručného elektrického náradia držaného v ruke počas používania

Gestor: Stanislav Sloboda
referent obrany, POaBP UMB

Schvaľuje: prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.
rektorka UMB

Číslo spisu: 956 - 2009 - SR
Číslo záznamu: 3071/2009
V Banskej Bystrici 24.2.2009

Na základe zákona NR SR č.330/1996 Z. z. a STN 33 1600 z decembra 1996/revízie a kontroly elektrického ručného náradia počas používania (a STN 33 1610 revízie a kontroly elektrických spotrebičov počas ich používania)

vydávam

Príkaz - prevádzkové pokyny

na vykonávanie kontroly a revízie elektrických spotrebičov počas ich používania a vykonávanie kontrol a revízií elektrického ručného náradia držaného v ruke počas používania v objektoch Univerzity Mateja Bela.

Predmetom normy STN 33 16 00 je vykonanie revízie a kontroly elektrického ručného náradia držaného v ruke počas používania.

Revízia náradia je súhrn úkonov, pri ktorých sa prehliadkou, meraním a skúšaním zisťuje stav náradia z hľadiska jeho bezpečnosti; súčasťou revízie náradia je vypracovanie dokladu o revízii náradia.

Kontrola náradia je činnosť, pri ktorej sa prehliadkou a skúšaním zisťuje stav náradia. Rozsah revízií náradia:

Náradie sa prezrie a posúdi z hľadiska bezpečnosti pred úrazom elektrickým prúdom.

Zisťuje sa:

1. stav náradia a jeho súčastí
2. pripojenie ochranného vodiča
3. izolačný odpor
4. chod náradia

Rozsah kontrol náradia:

1. Náradie a jeho súčasti sa prezrú a posúdi sa technický stav prezrú sa zvonku:

- kryty, držadlá, ovládacie prvky a pod. (nesmú byť poškodené tak, aby bola znížená ochrana pred nebezpečným dotykom),
- pevne pripojený prívod nesmie mať poškodenú, stvrdnutú izoláciu, vidlica nesmie byť poškodená,
- pri náradí triedy ochrany II a III musí byť pohyblivý prívod neoddeliteľne spojený s vidlicou,
- čiapočky kief nesmú byť prasknuté,
- oddeliteľný alebo predlžovací pohyblivý prívod nesmie mať poškodenú alebo stvrdnutú izoláciu, zaistený proti vytrhnutiu, vidlica, nástrčka a pohyblivá zásuvka nesmú byť poškodené. Pri zistení porúch sa musí náradie a jeho súčasti opraviť.

2. Vykoná sa skúška chodu. Náradie sa pripojí na menovité napätie, chod motora musí byť pravidelný, bez nadmerného hluku a iskrenia na komutátore. Ovládacie prvky - spínače, prepínače regulátory otáčok a pod. musia spoľahlivo plniť svoju funkciu.

Doklad o revízii náradia musí obsahovať

- dátum revízie náradia,
- jej výsledok (dobrý stav- chybný stav- medzný stav, vyžaduje opravu).

Predmetom normy STN 33 1610 je stanovenie spôsobu revízií elektrických spotrebičov po opravách alebo úpravách a vykonávanie kontrol a revízií elektrických spotrebičov počas ich používania. Táto norma platí pre:

- elektrické spotrebiče pre domácnosti a podobné účely
- elektrické svietidlá
- elektrické zariadenia informačnej techniky
- prístroje spotrebnej elektroniky
- pohyblivé prívody a drôtové vedenia
- elektrické a elektronické meracie prístroje
- ostatné elektrické spotrebiče podobného charakteru.

Revízia elektrického spotrebiča je súhrn úkonov, pri ktorých sa prehliadkou, meraním a skúšaním zisťuje stav elektrického spotrebiča z hľadiska jeho bezpečnosti; súčasťou revízie spotrebiča je **vypracovanie dokladu o revízií**.

Kontrola elektrického spotrebiča je činnosť, pri ktorej sa prehliadkou a skúšaním a skúškou chodu zisťuje technický stav spotrebiča.

Lehoty kontrol a revízií elektrických spotrebičov sa vykonávajú podľa platnej priloženej tabuľky.

Pre činnosť vykonávanie kontrol a revízií elektrických spotrebičov platí rozdelenie a tabuľka uvedená v prílohe. V prílohe je uvedený aj možný vzor karty elektrického prenosného náradia,, predlžovacej šnúry k náradiu a vzor revíznej karty elektrického spotrebiča.

Rozsah kontrol:

1. prehliadka el. spotrebiča (podobne ako u náradia)
2. skúška chodu
3. dokladovanie / presné označenie el. spotrebiča - názov, výrobca, výrob, alebo inventárne číslo; dátum kontroly; vyhodnotenie stavu prehliadkou; vyhodnotenie skúšky chodu.

VÝKON ČINNOSTÍ KONTROL A REVÍZIÍ

Revízie a kontroly elektrických spotrebičov môžu vykonávať pracovníci s odbornou elektrotechnickou spôsobilosťou na činnosť na technických zariadeniach v rozsahu osvedčenia podľa vyhlášky 74/96 s platnosťou trvalou ,s absolvovaným aktualizacným kurzom a podľa vyhlášky MPSVaR SR č.718/2002 Z. z. § 21-§24 elektrotechnik, samostatný elektrotechnik, elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky a elektrotechnik špecialista.

Vykonávanie kontrol a revízií v podmienkach UMB

V podmienkach UMB môžu kontrolnú a revíziu činnosť uvedených elektrotechnických zariadení vykonávať pracovníci Rektorátu, jednotlivých fakúlt, odborov, oddelení a zariadení s platným osvedčením pre výkon odbornej spôsobilosti (§21, 22, 23, 24) vyhl. MPSVaR 718/2002 Z. z.

A. VÝKON ČINNOSTI NA PRACOVISKÁCH UMB podľa STN 331600

Elektrické náradie držané v ruke:

1. Zamestnanec, elektrikár oddelenia centrálnej údržby objektov s odbornou spôsobilosťou vykonáva činnosti (kontrolu a revízie) na stredisku centrálnej údržby objektov, doprave, rektorátne pracoviská (dielňa a náradie p. Hiadlovského) a na Fakulte humanitných vied, Tajovského 40 a 51.
2. Zamestnanec, elektrikár oddelenia centrálnej údržby s odbornou spôsobilosťou vykonáva kontrolu a revízie pre pracoviská centrálnej údržby, prevádzkových oddelení a bytovku UMB.
3. Pracovníci s elektrotechnickou kvalifikáciou a odbornou spôsobilosťou na fakulte prírodných vied s platným osvedčením po preškolení elektrotechnikom špecialistom vykonávajú kontroly a revízie nasledovne:

elektrotechnik na katedre TaT - pre katedru techniky a technológií,

p. Coch katedru chémie a dekanát FPV

elektrotechnik katedry fyziky - pre katedru fyziky a ostatné katedry

p. Bešťák FPV.

Na fakultách, kde majú svojich pracovníkov s platným osvedčením ktorí boli preškolení elektrotechnikom špecialistom.

4. Ekonomická fakulta - pracovník elektrikár p. Hutyra, údržbár fakulty s platným osvedčením o odbornej spôsobilosti vykonáva kontrolu a revízie náradia držaného v ruke a elektrických spotrebičov v používaní.
5. Právnická fakulta, FPVaMV, Pedagogická fakulta, kontrolu a revízie vykonáva elektrotechnik špecialista p. Šopoň Viliam fy ELEKTRIC podľa zmlúv a na základe vystavenej objednávky.
6. V objektoch SÚZu poverení pracovníci s platným osvedčením o odbornej spôsobilosti, ktorí boli preškolení elektrotechnikom špecialistom.

Za finančné krytie výkonu kontrol a revízií zodpovedajú vedúci pracovníci rektorátnych pracovísk a tajomníci fakúlt.

B. VÝKON ČINNOSTÍ PODĽA STN 331610

Kontroly a revízie elektrických spotrebičov v používaní:

1. Elektrikár centrálnej údržby objektov bude vykonávať činnosti pre Rektorát, dopravu, centrálnu údržbu objektov UMB a FHV pre všetky oddelenia prevádzky a bytovku UMB.
2. Pracovníci FPV- kontrola a revízia elektrických prístrojov v používaní elektrotechnik katedry TaT - na katedre techniky a technológií, katedra chémie a dekanát FPV elektrotechnik, technik na katedre fyziky - na katedre fyziky a ostatné katedry FPV.

U týchto pracovníkov je nutné vykonávať povinné preškolenie elektrotechnikom špecialistom.

3. Pracovník Ekonomickej fakulty - údržbár elektrikár s platným osvedčením na výkon odbornej činnosti vykonáva kontroly a revízie elektrických spotrebičov v používaní v starej i novej budove (ústav vedy a výskumu).
4. Na Právnickej fakulte, FPVaMV, PF, kontrolu a revízie elektrických spotrebičov bude vykonávať p. Šopoň fy ELEKTRIC na základe dohodnutej zmluvy a predložených objednávok.

Za finančné krytie výkonu kontrol a revízií zodpovedajú vedúci pracovníci dotknutých odborov a pracovísk rektorátu a na fakultách tajomníci fakúlt.

O vykonaní kontrol a revízií vedú poverení pracovníci požadovanú dokumentáciu.

REVÍZIU PRIPEVNENÝCH ELEKTRICKÝCH SPOTREBIČOV MÔŽE VYKONÁVAŤ (na základe zmluvy a predložených objednávok) LEN REVÍZNY TECHNIK ELEKTROTECHNIK ŠPECIALISTA.

ZÁVERENČNÉ USTANOVENIA

1. Týmto príkazom sa ruší Príkaz č. 5/2004 zo dňa 8. 11. 2004.
2. Tento Príkaz nadobúda účinnosť od 1. 4. 2009.
3. Pridelené podľa rozdeľovníka.

Prílohy:

Výpis z STN 33 1600 a STN 33 1610.

Vzory možných revíznych a kontrolných kariet.

Rozdeľovník:

4 x prorektori UMB

1 x kvestorka UMB

6 x dekanı fakúlt UMB

vedúca kancelárie rektora

referát právnych služieb

vedúci odboru kontroly

referát miezd a ľudských zdrojov

riaditeľ SÚZ

4 x vedúci odborov Rektorátu UMB

vedúci oddelenia dopravy a centrálnej údržby objektov UMB

riaditeľka ÚVV

riaditeľka UK

riaditeľ UAKOM

AS UMB

Predseda R ZO OZ UMB

p. Viliam Šopoň, fy Elektríc

zamestnanci určení na výkon činnosti